



Magas- és mélyépítőipari kivitelezés, útépítés, fuvarozás Cg: 03-09-105089 Adószám: 11424688-2-03

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



NB 2095

TLI Zrt. 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

MEGA-SPED Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

12

2095-CPR-148-1

EN 13108-1

Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre

AC 11 kopó 50/70

Aszfaltkeverő telep: 6750 ALGYÓ, hrsz.: 01881/77

MK/0004/15

Általános előírások + Alapvető előírások

Hézagtartalom*

- Maximum:
- Minimum:

$V_{max5,0}$

($V_{mért}$:3,4%)

$V_{min2,0}$

($V_{mért}$:3,4%)

Vízérzékenység*

$ISTR_{80}$

($ISTR_{mért}$ =87,1%)

Aprózódási ellenállás szegecselt kerékekkel*

Abr_{NR}

(NPD)

Tűzvédelmi osztály:

Cfl Euroosztály

Keverék hőmérséklete:

140°C-tól 180°C-ig

Szemeloszlás (áthullott):

22,4 mm-es névleges szita:

100%

11,2 mm-es jellemző durvaszita:

97%

2 mm-es szita:

42%

0,125 mm-es jellemző finomszita:

12%

0,063 mm-es szita:

8,4 %

Kötőanyag tartalom

$B_{min 3,0}$

($B_{mért}$ =5,3%)

Merevség

- Minimum
- Maximum
- Fáradás

$S_{min NR}$ (NPD)

$S_{max NR}$ (NPD)

E_{G-NR} (NPD)

Maradó alakváltozással szembeni ellenállás*

- Kiskerekes készülékkel (legnagyobb fajlagos nyomvályú mélység)

$PRD_{AIR NR}$ (NPD)

*A megállapított vizsgálati feltételek az EN 13108-20 szerint lettek kiválasztva

Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:

Az NB 2095 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a 2095-CPR-148-1/2013 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.

Teljesítmény nyilatkozatunk a szállítást igazoló mérlegjegyekkel együtt érvényes!

Megjegyzés:

→ NPD- „NO PERFORM ANCE DETERMINED” (Teljesítőképesség nincs meghatározva)

Kelt.: Kecskemét, 2016. április 1.

MEGA-SPED KFT.
6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 118
Adószám: 11424688-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-105089
Bgz.: 10102520-1000-01004000
Markó Anamária
technológus

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118. Levelezés: 6004 Kecskemét, Pf. 9.

Tel./Fax +36-76-417-480, e-mail: megasped@megasped.hu

