



Magas- és mélyépítőipari kivitelezés, útépítés, fuvarozás Cg: 03-09-105089 Adószám: 11424688-2-03

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



TLI Zrt. 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

**MEGA-SPED Kft.**

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

12

**2095-CPR-148-1**

EN 13108-1

Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre

**AC 22 kötő (F) 50/70**

Aszfaltkeverő telep: 6750 ALGYÓ, hrsz.: 01881/77

MK/0001/15

### Általános előírások + Alapvető előírások

#### Hézagtartalom\*

- Maximum:
- Minimum:

$V_{max6,0}$

( $V_{mért}$ :3,9%)

$V_{min3,0}$

( $V_{mért}$ :3,9%)

#### Vízérzékenység\*

$ISTR_{70}$

( $ISTR_{mért}$ =91,4%)

#### Aprózódási ellenállás szegecselt kerékkel\*

$Abr_{NR}$

(NPD)

#### Tűzvédelmi osztály:

Cfl Euroosztály

#### Keverék hőmérséklete:

140°C-tól 180°C-ig

#### Szemeloszlás (áthullott):

22,4 mm-es névleges szita:

100%

11,2 mm-es jellemző durvaszita:

60%

2 mm-es szita:

30%

0,125 mm-es jellemző finomszita:

8%

0,063 mm-es szita:

5,5 %

#### Kötőanyag tartalom

$B_{min 3,0}$

( $B_{mért}$ =4,0%)

#### Merevség

- Minimum
- Maximum
- Fáradás

$S_{min NR}$  (8403)

$S_{max NR}$  (8403)

EG-NR (111)

#### Maradó alakváltozással szembeni ellenállás\*

- Kiskerekes készülékkel (legnagyobb fajlagos nyomvályú mélység)

$PRD_{AIR 5}$  (5)

\*A megállapított vizsgálati feltételek az EN 13108-20 szerint lettek kiválasztva

Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:

Az NB 2095 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a 2095-CPR-148-1/2013 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.

**Teljesítmény nyilatkozatunk a szállítást igazoló mérlegjegyekkel együtt érvényes!**

#### Megjegyzés:

➔ NPD- „NO PERFORM ANCE DETERMINED” (Teljesítőképeség nincs meghatározva)

Kelt.: Kecskemét, 2016. április 1.

MEGA-SPED KFT.  
6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 118.  
Cégjegyzékszám: 01105020  
Bsz.: 10102529-7  
Markó Annamária  
technológus